



MINISTERIO DE AGRICULTURA  
INSTITUTO NACIONAL DE RECURSOS NATURALES  
INTENDENCIA DE RECURSOS HÍDRICOS  
ADMINISTRACION TÉCNICA DEL DISTRITO DE RIEGO  
CHANCAY-LAMBAYEQUE

**RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA N° 059-2007-AG-INRENA/ATDRCH-L**

Chiclayo, 15 de enero del 2007

**VISTO:**

El Expediente Administrativo N° 2169-2006-DRA, con registro N° 5080-2006-ATDRCH-L, de fecha 01 de diciembre del 2006, conteniendo 32 folios, presentado por don **AUSBERTO SOPLAPUCO CHUNGA**, solicitando Licencia de Uso de Agua Subterránea del Pozo anillado ubicado en el predio denominado "Huabo - San Ausberto", inscrito con 4.30 ha ubicado en el Subsector de Riego Ferreñafe, refiriendo que dicho pozo se encuentra equipado con una Motobomba de 6" de succión, para lo cual presenta la Memoria Descriptiva con las características del pozo construido.

**CONSIDERANDO:**


Que, según reporte N° 00111-2007, de fecha 15 de enero del 2007, emitido por el Centro de Informática de la Administración Técnica, detalla que en el Padrón de Usos Agrícolas del Distrito de Riego Chancay-Lambayeque, se encuentra inscrito el predio denominado "Huabo - San Ausberto" con 4.30 ha bajo el régimen de licencia, irrigado por el canal 1er. orden Carrizo, lateral 2do. orden Huabo, lateral 3er. orden Valle Negro, del Subsector de Riego Ferreñafe, con el número 30-32-34-19-0, a nombre de **Ausberto Soplapuco Chunga**;

Que, derivada la petición al área del PRONASUB Lambayeque para su revisión y verificación del pozo, ésta envía el Informe N° 147-2006-Oficina Técnica PRONASUB-Lambayeque, de fecha 14 de diciembre del 2006, a través del cual hace llegar la prueba de Rendimiento del Pozo Tubular de propiedad del solicitante, indicando que el pozo se encuentra localizado en:

Sector	:	Mamape
Distrito	:	Mesones Muro
Provincia	:	Ferreñafe
Región	:	Lambayeque
Ubicación	:	0637566 - 9263978 UTM.

**Características Técnicas del Pozo:**

IRHS	:	03
Año de Perforación	:	Desconocido
Profundidad (M)	:	
a) Original	:	Desconocido
b) Actual	:	43.80 m.
Diámetro y Espesor del entubado	:	18" x ¼"
Nivel Estático	:	1.62 m
Nivel Dinámico	:	14.82 m.
Caudal	:	25. L/Seg.
Estado actual	:	Operativo





MINISTERIO DE AGRICULTURA  
INSTITUTO NACIONAL DE RECURSOS NATURALES  
INTENDENCIA DE RECURSOS HÍDRICOS  
ADMINISTRACION TÉCNICA DEL DISTRITO DE RIEGO  
CHANCAY-LAMBAYEQUE

**RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA N° 059-2007-AG-INRENA/ATDRCH-L**

*Características Técnicas del Equipo de Bombeo*

Marca : Western  
Modelo : ---  
Caudal : 50 L/Seg.  
φ Tubería descarga : Turbina vertical

*Características Técnicas de Tractor*

Marca : NUFFIELD  
Modelo : N-10/60  
Potencia : 60 HP  
R.P.M. : 2,000  
N° Cilindro : 04

Que, a través del mismo informe el área del PRONASUB-Lambayeque opina en forma favorable por la procedencia de lo solicitado, recomendando la explotación de un caudal de 25 L/Seg.;

Por lo que, estando a las disposiciones contenidas en los Artículos 19°, 60° y 133° del D.L. N° 17752, en concordancia con los Artículos 53° y 54° del D.Leg. N° 653, Artículo 120°, inciso i) del D.S. N° 0048-91-AG. y Artículos 41° y 106° de la Ley N° 27444;

**SE RESUELVE:**

**ARTÍCULO ÚNICO.** - Otorgar Licencia de Uso de Agua Subterránea por 25 L/Seg. al Sr. **Ausberto Soplapuco Chunga**, del Pozo Anillado ubicado en las coordenadas 0637566 - 9263978 UTM., Sector Mamape, distrito de Mesones Muro, provincia de Ferreñafe, departamento de Lambayeque, que servirá para irrigar el predio denominado "Huabo - San Ausberto", inscrito en el Padrón de Usos Agrícolas del Distrito de Riego Chancay Lambayeque, con 4.30 ha bajo el régimen de licencia.

**REGÍSTRESE, NOTIFÍQUESE Y ARCHÍVESE.**

c.c. Interesado  
C.R. Ferreñafe  
PRONASUB  
JUDRCH-L  
Expediente  
Archivo

CWOF/LMS/añv.



**INRENA**  
INSTITUTO NACIONAL DE RECURSOS NATURALES

*Ing° Carlos W. Olano Fernández*  
ADMINISTRADOR TÉCNICO DISTRITO  
RIEGO CHANCAY-LAMBAYEQUE